



►Adecuación de fuentes en el campamento

Se ha mejorado el desagüe de una de las fuentes pilón del campamento que se encontraba con problemas de funcionamiento y atrancos. Se ha descubierto el desagüe y colocado un conducto nuevo a la arqueta. Se ha rehecho la instalación con trabajos de albañilería mortero y piedra de remate.



►Área de jardinería

Continuando con los trabajos de mantenimiento de jardinería se realizan trabajos de limpieza y adecuación de la rotonda de entrada. Se han terminado los trabajos de recebado y resiembra de praderas.



►Averías de agua potable y riego

Se han reparado varias averías de agua en los aseos masculinos y femeninos en los camerinos del auditorio y en la red de riego del campamento.